



Garzón, noviembre 2023

Referencia: Cobertura de Bienes Refrigerados

- **EN BODEGA (MEDICAMENTOS) MERCANCIA REFRIGERADAS (50.000.000-50.000.000)** Valor Asegurado será de \$100.000.000

ACCIONES TOMADAS

¿Los bienes cuentan con Atmosfera controlada?

La E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL, cuenta con sistema de atmosfera controlada por medio de termómetros y termohigrómetros digitales en los refrigerados con sistema de control de temperatura controlada.




Ilustración 1 Refrigeradores




Ilustración 2 Registro de temperatura Máximas y Mínimas

Revisar si se cuenta con suplencia de energía (Planta Eléctrica) con transferencia automático en caso de fallo del suministro de energía. Informar las características de la planta, equipo de refrigeración y rutinas de encendido.



La institución actualmente cuenta con Plan de contingencia A y Plan de contingencia B para la suplencia de energía eléctrica, por medio de Dos plantas eléctricas con transferencia automática con capacidad de 370 KVa y 155 KVa.

La cual se le realiza verificación semanal de su correcto funcionamiento con un tiempo de encendido de 3 a 5 minutos.



Ilustración 3 Planta Eléctrica de 370 KVA CON TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

Confirmar si los cuartos fríos cuentan con algún sistema de alarma en caso de cambios de temperatura (Validar rango de temperatura para un correcto almacenamiento)

¿Se cuenta con sistema de apantallamiento? Debe estar conectado a la red general eléctrica de forma directa mediante enchufe de fuerza y con toma de tierra y como medida de seguridad nunca debe estar enchufado simultáneamente con otros aparatos eléctricos y esto debe estar señalizado en el enchufe con una pegatina que ponga "uso exclusivo".

La institución actualmente cuenta con neveras y refrigeradores de grado médico diseñados especialmente para el almacenamiento seguro de medicamentos y vacunas que cuentan con sistemas de alarmas visibles y audibles en caso de pérdida de temperatura.




Ilustración 4 control digital de neveras y refrigeradores

Tipo y periodicidad de los mantenimientos, tanto al equipo de refrigeración como a la planta eléctrica. Anexar bitácoras.

La institución garantiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los Refrigeradores y Plantas Eléctricas por medio de contratistas externos.

Cronograma de mantenimiento de Neveras y Refrigeradores cuatrimestral, y cronograma de Plantas Eléctricas semestral. Con chequeo diario y semanalmente en su correcto funcionamiento.



Ilustración 5 Cronograma plantas eléctricas

En caso de ausencia de planta eléctrica anexar plan de contingencia en caso de falla de energía eléctrica.

La institución cuenta con un plan de contingencia B en caso de falla de la planta principal. Con disponibilidad de una segunda planta eléctrica con capacidad de 155 KVa .




Ilustración 6 Planta Eléctrica 155 Kva



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE
DE PAÚL GARZÓN - HUILA
NIT: 891.180.026-5

LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL DE GARZÓN, se encuentra en la mejor disposición de atender las recomendaciones y/o sugerencias en pro de la mejora continua de los procesos, de antemano agradecemos su disposición, quedamos atento a cualquier duda.

Atentamente,


SERGIO ANDRES ROJAS

Ingeniero Biomédico.

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

