

	MEMORIA DE CÁLCULOS: CANTIDADES DE REJILLAS Y DIFUSORES					IA-MC-011	VERSIÓN 0
	PROYECTO	P 19-09 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E2	UBICACIÓN	GARZON HUILA	DISEÑADOR	Ing. Diego Castro	

ANOTACIONES		
FECHA	5/11/2019	
REVISION	1	D Castro
ANOTACIONES	Version Inicial	18/05/2018
	Entrega final	5/11/2019
	Ajuste	13/03/2021

SUMINISTRO											
EQUIPO	DS3V		DS4V			DSFL	RSDA				
	9"x9"	12"x12"	9"x9"	12"x12"	15"x15"	8"Ø	8"x8"	10"x10"	12"x12"	14"x14"	16"x16"
SUMINISTRO UFCO-06			3								
SUMINISTRO UFCO-07				1							
SUMINISTRO UFCO-08			1								
SUMINISTRO UFCO-09A				2							
SUMINISTRO UFCO-09B				2							
SUMINISTRO UFCO-12			1		2						
SUMINISTRO UFCO-13			1	1							
SUMINISTRO UFCO-16							1				
SUMINISTRO UFCO-18							1				
SUMINISTRO UFCO-20								1			
SUMINISTRO UMAE-01			7								
SUMINISTRO UMAE-06			9								
SUMINISTRO UMAE-07		1		15							
SUMINISTRO UMAE-08						8					
SUMINISTRO UMAE-15			13	5							
SUMINISTRO UMAE-19			9	3							
VENTILACION MECANICA VS-02	8		3								
VENTILACION MECANICA VS-04							7				
VENTILACION MECANICA VS-05							2		1		4
VENTILACION MECANICA VS-06			2								
VENTILACION MECANICA VS-07			4	2						2	
TOTALES	8	1	53	31	2	8	11	1	1	2	4

RETORNO											
EQUIPO	RRAF										
	8"x8"	10"x10"	12"x12"	14"x14"	16"x16"						
RETORNO UFCO-06		1									
RETORNO UFCO-07	1										
RETORNO UFCO-08	1										
RETORNO UFCO-09A					1						
RETORNO UFCO-09B					1						
RETORNO UFCO-12			2								



MEMORIA DE CÁLCULOS: CANTIDADES DE REJILLAS Y DIFUSORES

IA-MC-011

VERSIÓN 0

PROYECTO	P 19-09 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E2	UBICACIÓN	GARZON HUILA	DISEÑADOR	Ing. Diego Castro
-----------------	---	------------------	--------------	------------------	-------------------

ANOTACIONES

FECHA	5/11/2019	
REVISION	1	D Castro
ANOTACIONES	Version Inicial	18/05/2018
	Entrega final	5/11/2019
	Ajuste	13/03/2021

RETORNO UFCO-13		1								
RETORNO UFCO-16	1									
RETORNO UFCO-18	1									
RETORNO UFCO-20		1								
RETORNO UMA-01				1						
RETORNO UMAE-06					1					
RETORNO UMAE-07	2		6	4						
RETORNO UMAE-08			4							
RETORNO UMAE-15	2		1	2						
RETORNO UMAE-19	10									
TOTALES	18	3	13	7	3					

EXTRACCION

EQUIPO	REAF										
	8"x8"	10"x10"	12"x12"	14"x14"	14"x6"						
EXTRACCION VE-05	9	1									
EXTRACCION VE-06	2										
EXTRACCION VE-07					4						
EXTRACCION VE-11	77	1									
EXTRACCION VE-12	27		1								
EXTRACCION VE-13	2	1									
EXTRACCION VE-14	10	1									
EXTRACCION VE-16	10			5							
EXTRACCION VE-17	11										
EXTRACCION VE-22	15	1									
EXTRACCION VE-23		2	3								
TOTALES	163	7	4	5	4						

DAMPERS

[illegible]



MEMORIA DE CÁLCULOS: CANTIDADES DE REJILLAS Y DIFUSORES

IA-MC-011

VERSIÓN 0

PROYECTO

P 19-09 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E2

UBICACIÓN

GARZON HUILA

DISEÑADOR

Ing. Diego Castro

ANOTACIONES

FECHA	5/11/2019	
REVISION	1	D Castro
ANOTACIONES	Version Inicial	18/05/2018
	Entrega final	5/11/2019
	Ajuste	13/03/2021

[illegible]

MANGUERA FLEXIBLE

[illegible]